



Morgan County School District Re-3
District Support Center
715 West Platte Avenue
Fort Morgan, Colorado 80701

30 de Agosto de 2018

Estimados todos:

En Martes, 28 de Agosto de 2018, durante la tercera hora, se activó una alarma de incendio en aproximadamente 10:30 en una habitación de tienda/herramienta agrícola en la High School secundaria de Fort Morgan.

La administración de la escuela secundaria de Fort Morgan y personal habían seguido fuego adecuados procedimientos de seguridad, con la policía y bomberos que llegan inmediatamente. Tras el incidente, todos los estudiantes y el personal era seguros y sin lesiones en relación con la notificación de alarma.

Tenga en cuenta que la escuela secundaria administración/instalaciones Director determinó que la alarma fue causada debido a la actividad del estudiante que implica la extracción de bloques de cemento en una pared de la sala de almacenamiento. Los bloques fueron retirados mediante la utilización de una amoladora y la herramienta de corte. Este trabajo condujo a la acumulación de polvo significativa y la consiguiente alarma.

Al aprender la información anterior, el distrito consultó su plan medioambiental de esa zona. El barrio, en contacto con su empresa especialista en medio ambiente, RLH Engineering, Inc., determina el riesgo de que los bloques en la sala de almacenamiento de pared zona contenía asbesto y que los estudiantes y personal han estado expuesto al amianto. Por lo tanto, el distrito y sus especialistas ambientales, RLH Engineering, Inc. tomó la decisión de realizar una evaluación de la zona.

Ayer, miércoles, 29 de agosto de 2018, RLH Engineering, Inc. realiza una evaluación de los factores ambientales de la sala de tienda/herramienta de agricultura para la presencia de amianto en el revestimiento de los bloques de hormigón, en el mortero y en el aire en 5:30 Los resultados de la evaluación de RLH evidencian asbesto de 3% en los bloques de cemento capa solamente. Los resultados de la muestra de aire indicaban una negativa-resultados (no presencia) de asbesto.



Morgan County School District Re-3

District Support Center

715 West Platte Avenue
Fort Morgan, Colorado 80701

También el miércoles, el distrito participa en conversaciones con su proveedor de seguros de bienes-siniestros por medio de la piscina de autoseguro del distrito escolar de Colorado. Basado en esas conversaciones, el distrito señaló que una puerta de garaje bahía en el aula de agricultura mecánica fue abierta durante o después del incidente de 10:30 que flujo de aire positivo a presión en el ala este de la escuela y potencialmente separarse las partículas transmitidas por el aire a través de la escuela.

Última noche en aproximadamente 18:00, un equipo de gestión ambiental de constructora montaña rocosa implementado barreras críticas en el ala este de la escuela en lo que el distrito y el equipo de gestión ambiental Creo que las áreas más susceptibles a contaminación por la presión positiva creada durante el corte de los bloques de aire. Una barrera crítica más grande se ha colocado en el pasillo, puertas exteriores que se utiliza para el acceso han acordonado las barreras críticas y barreras críticas también se han instalado en todas las entradas para el auditorio con el fin de impedir el acceso a este ala y mantener todos transmitidas por el aire las fibras que pueden estar presentes en esa sección de la escuela.

La High School secundaria de Fort Morgan a través de las acciones de su director de instalaciones/personal ha apagado la calefacción, ventilación y sistemas de aire acondicionado (HVAC) en este ala entera para evitar la contaminación cruzada de partículas transmitidas por el aire en la escuela. Esta acción evitará que los beneficios de tomar contaminado aire del espacio contenido y circulando por el sistema y luego por el resto de la escuela. Aire se restablecerán las áreas en ese momento cuando el distrito y sus especialistas ambientales han determinado que tales acciones garantizar seguridad para todos los individuos.

Además, la empresa de construcción de montaña rocosa ha establecido lugares estratégicos para obtener muestras de aire en el auditorio, vestíbulo, sala de banda, sala de arte, aulas, tienda de madera y sala de tienda/herramienta de agricultura para verificar los niveles de asbesto en el aire. Fuera de la barrera crítica, toma de muestras también ocurrirá junto a la oficina principal en la cafetería para asegurar la contaminación no hace ninguna más.

El distrito ha dispuesto para que los resultados de laboratorio que estará disponible en algún momento en jueves, 30 de agosto de 2018.



Morgan County School District Re-3
District Support Center
715 West Platte Avenue
Fort Morgan, Colorado 80701

A todos los estudiantes, padres y personal, quiero personalmente "gracias" por sus esfuerzos con respecto a este incidente. Como Superintendente de las escuelas, tienes mi garantía de que es el compromiso de Morgan County distrito escolar Re-3, los miembros de la Junta de educación y su personal que ocurrirán todas las acciones profesionales y adecuadas para la salud y la seguridad de estudiantes y miembros del personal.

Póngase en contacto conmigo en cualquier momento y con cualquier inquietud que tengas con respecto a prácticas y procesos del distrito con respecto a este tema o cualquier acción del distrito. Gracias a Sr. Kyle Bules, su equipo de administración de la escuela, Facultad y personal de la escuela secundaria de Fort Morgan, por su profesionalidad y flexibilidad en la re-programación de las aulas en este momento. Gracias a Sr. Mike Lee, Distrito jefe oficial escuela de negocios, Sr. Michael Boyer, distrito oficial de recursos humanos y el Sr. Mike Bailey, Director de instalaciones del distrito para todo su trabajo para garantizar seguridad de estudiantes y el personal.

Atentamente,

Dr. James Hammack